

ANEXO 11

**NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINANCIA Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA**

ANEXO 11

NIVELES MINIMOS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR			
	Iluminancia Media (Lux)	Uniformidad Global minima (Uo)	Calificación Energética
Viales principales	25	0,40	A
Viales secundarios	20	0,40	A
Calles peatonales	15	0,40	A
Aceras	10	0,40	A
Polígonos Industriales	15	0,40	A
Parques y jardines	10	0,40	A