

ANEXO - III

VALORACION ECONOMICA

03/17

LOCALIZACIÓN	ZONA	TIPO DE INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	POT. TÉRMIC A	PRECIO INTERVENCIÓN MTO	MENS UAL	TRIME STRA L	SEMES TRAL	ANUAL	TOTAL OPERACION ES - AÑO	IMPORTE ANUAL	
C.D. Núñez Blanca	Edificio Piscina (Sala de Máquinas)	CLIMATIZACION (Sala Máquinas)	CIAT PCP-265 (piscina grande)	>70KW	4,50	12	4	2	1	19	85,5	
			CIAT PCP-265 (piscina grande)	>70KW	4,50	12	4	2	1	19	85,5	
			CENTRIVEN MC-300 (piscina grande)	>70KW	4,50	12	4	2	1	19	85,5	
			CENTRIVEN MC-16 (Piscina Grande)	<70KW	4,50	12	4	2	1	19	85,5	
			CENTRIVEN MC-60 (piscina pequeña)	<70KW	4,50	12	4	2	1	19	85,5	
		CIAT PCP-100-2 (Piscina pequeña)	>70KW	4,50	12	4	2	1	19	85,5		
		CLIMATIZADORA VESTUARIOS	<70KW	4,50	12	4	2	1	19	85,5		
		CLIMATIZADORA PABELLON	<70KW	4,50	12	4	2	1	19	85,5		
		CALDERA	Caldera YGNIS LRP NT PLUS 12/6 con quemador ADISA ADILT 475 (Gas)	>70KW	23,75	12	4	2	1	19	451,25	
		CALDERA	Caldera FERROLI MARK-N-400, con quemador BALTUR BT-40-DGS (Gas-oil)	>70KW	23,75	12	4	2	1	19	451,25	
		ACS (Sala Máquinas)	Acumulador de ACS 4,000 Litros		23,75	12	4	2	1	15	356,25	
			Acumulador de ACS 4,000 Litros									
			Grupo de circulación ACS y mecanismos de Control									
			KYTER ISR-15	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9		
			ISEY8ME 3Ax300-2	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9		
	CLIMATIZACION (Sala Máquinas)	Spillt Daewoo mod DSB-F124PH	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9			
	CLIMATIZACION (Enteheria)	ISEY8ME CIAT	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9			
	CLIMATIZACION (SUM)	Spillt LG 004AZKK0053	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9			
	CLIMATIZACION (SUM)	Spillt LG 004KAZTM0057	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9			
	CLIMATIZACION (Orchena)	Spillt KAYSUN 71DN4	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9			
	CALDERA	Caldera ROCA NTD 260, con quemador ROCA (Gas-oil)	>70KW	23,75	12	4	2	1	19	451,25		
	ACS	Deposito Interacumulador 1000L		23,75	12	4	2	1	15	356,25		
	ACS	Grupo de circulación ACS y mecanismos de Control										
C.D. Aynadamar	Pabellón Cubierto	CLIMATIZACION (Sala Usos Múltiples)	MUNDOCLIMA, Modelo MUCCO 41HN	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9		
		CLIMATIZACION (Sala Usos Múltiples)	MUNDOCLIMA, Modelo MUCCO 41HN	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9		
		CLIMATIZACION (Sala Usos Múltiples)	MUNDOCLIMA, Modelo MUCCO 41HN	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9		
		CLIMATIZACION (Taquilla)	FERROLI DIAMOND INVERTER	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9		

ANEXO - III

VALORACION ECONOMICA

03/17

LOCALIZACIÓN	ZONA	TIPO DE INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	POT. TÉRMIC A	PRECIO INTERVENCIÓN MITO	MENS UAL	TRIME STRA L	SEMES TRAL	ANUAL	TOTAL OPERACION ES - AÑO	IMPORTE ANUAL
Piscina Cubierta Arabial	Piscina	CLIMATIZACION	HITECSA CLH-401	<70KW	1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	HITECSA CLH-401	<70KW	1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	HITECSA CLH-801	<70KW	1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	BTU VAR-8		1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	BTU VAR-8		1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	BTU VAR-8		1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	FUJ ASG-12-RE				4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	Climatizador				4	2	1	7	0
		CLIMATIZACION	Climatizador				4	2	1	7	0
		CLIMATIZACION	TECNIVEL-INDUSTRIAL UT-469-TI-01		1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	TECNIVEL-INDUSTRIAL UT-468-TI-01		1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	TECNIVEL-INDUSTRIAL UT-471-TI-01		1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	TECNIVEL-INDUSTRIAL UT-472-TI-01		1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	TECNIVEL-INDUSTRIAL UT-470-TI-01		1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	FERROLI		1,70	<70KW		4	2	1	7
CLIMATIZACION	MTSUBISHI		1,70	<70KW	1,70	4	2	1	7	11,9	
CLIMATIZACION	Caldera YGNIS EMR 400 (Gas Natural), con quemador BAL TUR BGN 60P		23,75		12	4	2	1	19	451,25	
CLIMATIZACION	Caldera YGNIS EMR 400 (Gas Natural), con quemador BAL TUR BGN 60P		23,75	>70KW	23,75	12	4	2	1	19	451,25
CLIMATIZACION	Depositos acumuladores 1500 L		23,75		12	4	2	1	15	356,25	
CLIMATIZACION	Grupo de control y circulación de ACS y calefacción		23,75		12	4	2	1	15	356,25	
CLIMATIZACION	Acumulador eléctrico, 300L (aprox.)		23,75	<70KW	23,75	12	4	2	1	15	356,25
CLIMATIZACION	Acumulador eléctrico, 300L (aprox.)		23,75	<70KW	23,75	12	4	2	1	15	356,25
CLIMATIZACION	Grupo de control y circulación de ACS y calefacción		23,75		12	4	2	1	15	356,25	
CLIMATIZACION	Caldera FERROLI GNI-M04, con quemador FERROLI		23,75		12	4	2	1	19	451,25	
CLIMATIZACION	Intraacumulador con apoyo eléctrico para ACS		23,75	<70KW	23,75	12	4	2	1	15	356,25
CLIMATIZACION	Acumulador eléctrico		23,75		12	4	2	1	15	356,25	
CLIMATIZACION	Grupo de control y circulación de ACS y calefacción		23,75		12	4	2	1	15	356,25	
CLIMATIZACION	Caldera FERROLI Tipo PREXThERM-RSH 200		23,75	<70KW	23,75	12	4	2	19	451,25	
CLIMATIZACION	Grupo de control y circulación de ACS y calefacción		23,75		12	4	2	1	15	356,25	
CLIMATIZACION	PLACAS SOLARES ACS		23,75		12	4	2	1	7	166,25	
CLIMATIZACION	GRUPO CIRCULACION Y CONTROL ACS		23,75		12	4	2	1	15	356,25	
CLIMATIZACION	INTERACUMULADOR		4,50	<70KW	4,50	12	4	2	1	19	85,5
CLIMATIZACION	INTERCAMBIADOR		23,75	>70KW	23,75	12	4	2	1	19	451,25
CLIMATIZACION	DESHUMECTADORA		23,75		12	4	2	1	19	451,25	

C.D. Bola De Oro

ANEXO - III

VALORACION ECONOMICA

03/17

LOCALIZACIÓN	ZONA	TIPO DE INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	POT. TÉRMIC A	PRECIO INTERVENCIÓN MTTTO	MENS UAL	TRIME STRA L	SEMES TRAL	ANUAL	TOTAL OPERACION ES - AÑO	IMPORTE ANUAL
		CLIMATIZACION	DESHUMECTADORA	>70KW	23,75	12	4	2	1	19	451,25
		CLIMATIZACION VESTUARIOS	CLIMATIZADORA VESTUARIOS	<70KW	4,50		4	2	1	7	31,5
		CLIMATIZACION	Split		1,70		4	2	1	7	11,9
		CLIMATIZACION	Split	<70KW	1,70		4	2	1	7	11,9

ANEXO - III

VALORACION ECONOMICA

03/17

LOCALIZACIÓN	ZONA	TIPO DE INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	POT. TÉRMICA	PRECIO INTERVENCIÓN	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	TOTAL OPERACIÓN ES - AÑO	IMPORTE ANUAL
Parque Nueva Granada	Módulo Vestuarios	ACS	Acumulador eléctrico COINTRA 300L/3KW	<70KW	23,75	12		2	1	15	356,25
			Acumulador eléctrico COINTRA 300L/3KW								
			Acumulador eléctrico COINTRA 300L/3KW								
Casería de Montijo	Módulo de Vestuarios	ACS	Acumulador eléctrico 250L	<70KW	23,75	12		2	1	15	356,25
			Acumulador eléctrico 250L								
			Acumulador eléctrico 250L								
Polideportivo Almanjáyar	Módulo de Vestuarios	PLACAS SOLARES	PLACAS SOLARES ACS	<70KW	23,75	12	4	2	1	7	166,25
			Interacumulador ACS 480L								
			Acumulador eléctrico 200L/2200W								
Cruz de Lagos	Módulo de Vestuarios	ACS (Personal)	Acumulador eléctrico 200L/2200W	<70KW	23,75	12		2	1	15	356,25
			Acumulador eléctrico 250L								
			Acumulador eléctrico 250L								
Argentinita	Módulo de Vestuarios	ACS	Acumulador eléctrico 250L	<70KW	23,75	12		2	1	15	356,25
			Acumulador eléctrico 250L								
			Acumulador eléctrico 250L								
Dalmau	Módulo de Vestuarios	ACS (Personal)	Acumulador eléctrico 100L	<70KW	23,75	12		2	1	15	356,25
			Acumulador eléctrico 250L								
			Acumulador eléctrico 250L								
Fargue	Módulo Vestuario	ACS	Acumulador eléctrico 150L	<70KW	23,75	12		2	1	15	356,25
			Acumulador eléctrico 150L								
			Acumulador eléctrico 150L								
Piscina Municipal de Almanjayar	modulo vestuarios + cafetería	ACS	Caldera Sauner Duval	>70KW	23,75	12		2	1	15	356,25
			Interacumulador ACS 1000L								
			Grupo de circulación ACS y mecanismos de Control								
ACS	ACS	ACS	grupo de pension	>70KW	23,75	12		2	1	15	356,25
			Deposito Interacumulador 1000L								
			Acumulador eléctrico 150L								
ACS	ACS	ACS	Acumulador eléctrico 150L	<70KW	23,75	12		2	1	15	356,25
			Acumulador eléctrico 150L								

Felix Rodriguez de la

Madrila

RESUMEN VALORACION ECONOMICA ANUAL

LOCALIZACIÓN	IMPORTE ANUAL
Oficinas Comares	119,00
Centro De Medicina Deportiva	273,35
Pabellón Paquillo Ferrández	1.341,90
Pistas Paddle Sierra Nevada	843,20
C.D. Núñez Blanca	2.026,05
C.D. Aynadamar	843,20
Piscina Cubierta Arabial	1.413,45
C.D. Bola De Oro	3.537,05
C.D. Cerrillo Maracena	1.175,65
Polideportivo San Francisco Javier	819,40
C.D. Chana	2.814,50
Polideportivo Molino Nuevo	807,50
Parque Nueva Granada	356,25
Casería de Montijo	356,25
Polideportivo Almanjáyar	522,50
Cruz de Lagos	356,25
Argentinita	356,25
Dalman	356,25
Farque	356,25
Piscina Municipal de Almanjáyar	1.068,75
Felix Rodriguez de la Fuente	368,15

20.111,15